

BOLETÍN DE ACLARACIONES 007

PROCESO DE CONTRATACIÓN PARA LA “CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE PLUVIAL Y AGUA POTABLE DE LA PARROQUIA CRUCITA”

CÓDIGO SEPA: APAPORTOVIEJO-4-LPI-O-002

En atención a las consultas realizadas por los interesados, se procede a dar respuestas:

1.- Solicito me indique si en el rubro “5BM324 Sum e Inst. Bomba Centrifuga Multietapa 10 HP”, el sistema de bombeo funcionará con sistema trifásico?

RESPUESTA:

El sistema con el que trabajara dicho equipo de bombeo si es trifásico, conforme a lo indicado en la especificaron técnica incluidas en la circular de Enmienda N° 003

2.- Solicito me indique si en el rubro “517083 Sum e Inst Transformador Convencional, 30 KVA, trifásico. 13800/220V-127V.”, este transformador servirá para alimentar todo el sistema de bombeo de la estación incluido el sistema de alumbrado exterior?

RESPUESTA:

Si.

3.- Favor subir los planos eléctricos de: Unifilar de Circuitos Eléctricos, Cuadro de demanda del sistema eléctrico, etc.

RESPUESTA:

Se adjuntan diagramas unifilares de los circuitos eléctricos solicitados en el directorio AC006.

4.- Favor indicar las dimensiones, capacidad del Tablero de Control, mencionado en el rubro “517583 Sum e Inst. Tablero de Control Estación AP”.

RESPUESTA:

Las dimensiones del tablero de control son de 2.00 x 1.00 x 0.60 el cual debe ser auto soportante y con una capacidad de 30 Kva.

5.- Favor indicar las dimensiones de la caja de medidor mencionada en el rubro “517167 Sum e Inst. Caja para medidor bifásico clase 100”.

Cooperación Española
Edificio Centro Plaza,
Portoviejo, Manabí, Ecuador.
ugp.rural@portoviejo.gob.ec
www.plantriplea.com

RESPUESTA:

Las dimensiones de la caja de medidor son de 0.40 x 0.22 x 0.125; según lo indicado en la especificación técnica eléctrica en la página 313.

6.- Favor indicar especificaciones técnicas, alcance, actividades, forma de valoración o cuantificación de actividades del rubro:

- 5AC007 Especialista Arqueológico tiempo parcial.

RESPUESTA:

El rubro forma parte del plan de manejo ambiental integral de todo el proyecto “DOTACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA LAS PARROQUIAS RURALES DEL CANTON PORTOVIEJO”, para el paquete de obra correspondiente a “CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE PLUVIAL Y AGUA POTABLE DE LA PARROQUIA CRUCITA”, los ítems considerados sin cantidad no se deberán considerar en la oferta.

7.- Favor indicar especificaciones técnicas, alcance, actividades, cantidad, forma de valoración o cuantificación del rubro:

- 5AC046 Consultoría Ambiental

RESPUESTA:

EL rubro forma parte del plan de manejo ambiental integral de todo el proyecto “DOTACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA LAS PARROQUIAS RURALES DEL CANTON PORTOVIEJO”, para el paquete de obra correspondiente a “CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE PLUVIAL Y AGUA POTABLE DE LA PARROQUIA CRUCITA”, los ítems considerados sin cantidad no se deberán considerar en la oferta.

8.- Favor indicar especificaciones técnicas, alcance, actividades, cantidad, forma de valoración y cuantificación del rubro:

- 5AC055 Auditoria Ambiental.

RESPUESTA:

El rubro forma parte del plan de manejo ambiental integral de todo el proyecto “DOTACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA LAS PARROQUIAS RURALES DEL CANTON PORTOVIEJO”, para el paquete de obra correspondiente a “CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE PLUVIAL Y AGUA POTABLE DE

Calle 10 de Agosto entre Bazarro y Alameda
Portoviejo, Morona, Ecuador.
ugp.rural@portoviejo.gob.ec
www.plantriplea.com

LA PARROQUIA CRUCITA”, los ítems considerados sin cantidad no se deberán considerar en la oferta.

9.- Favor indicar modelo de Hidrante solicitado.

RESPUESTA:

Se adjuntan detalle del hidrante utilizado y aprobado por la empresa Portoaguas EP, se adjunta en el directorio AC007.

10.- Favor indicar detalle de tapa de polipropileno y el contenido de la leyenda.

RESPUESTA:

Se adjuntan detalle de la tapa de polipropileno utilizado y aprobada por la empresa Portoaguas EP; la cantidad de tapas rectangulares de 600 x 600 mm que son 4 para las cámaras de válvulas y 38 para sumidero en acera de d=500mm; se adjunta en el directorio AC008.

Para constancia de lo actuado, firman:

Sigifredo Velez
**DELEGADO DEL ÁREA
REQUIRENTE**

Wilson Ponce
TÉCNICO AFÍN A LA CONTRATACIÓN

Azucena Palacios
ASESORA FINANCIERA

Juan Carlos Santos
ASESOR JURÍDICO

Pamela López
SECRETARIA AD-HOC

Leonel Muñoz Zambrano
DIRECTOR GENERAL DE LA UGP

Calle 10 de Agosto entre Ricaurte y Olmedo,
Edificio Centro Plaza,
Portoviejo, Manabí, Ecuador.
ugp.rural@portoviejo.gob.ec
www.plantriplea.com