

## BOLETÍN DE ACLARACIONES 011

### PROCESO DE CONTRATACIÓN DE OBRA PARA LA “CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN DE AGUA CRUDA, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP) DEL SITIO MANCHA GRANDE”

**CÓDIGO SEPA: APAPORTOVIEJO-3-LPI-O-001**

En atención a las consultas realizadas por los interesados, se procede a dar respuestas:

**PREGUNTA No. 1:**

Para el rubro # 20 (Azud) se solicita un desglose con cantidades de los trabajos a ejecutarse.

**RESPUESTA:**

El detalle se encuentra en los planos “ACAD-01\_CONDUCCIÓN\_AGUA\_CRUDA M3”; “captación” y “ESTRUCTURALES CAPTACIÓN M2”; que constan en la carpeta de planos anexos al Documento de Licitación, en la carpeta “2 Anexo PLANOS”, en la subcarpeta “PLANOS CAPTACION”.

**PREGUNTA No. 2:**

¿Para el rubro # 36 (Codo de Acero) cual es el diámetro?

**RESPUESTA:**

El diámetro de los codos corresponde a 100mm. Ver Enmienda No 4 de la Circular de Enmiendas 008.

**PREGUNTA No. 3:**

¿Para el rubro # 1531 (Cartel de obra) cuales son las medidas?

**RESPUESTA:**

De acuerdo con las especificaciones 15.3.3 anexas al Documento de Licitación, el letrero informativo es en lona de 4.8 x 2.4 m.

**PREGUNTA No. 4:**

¿Para el rubro # 1575 (Carpeta Asfáltica 2”) cual es la distancia aproximada de transporte que se consideró en los estudios?

**RESPUESTA:**

La distancia aproximada de transporte que se considera en el estudio para el rubro Carpeta Asfáltica 2” es de 60 Km, de acuerdo a la distancia promedio entre las canteras de la ciudad de Portoviejo y el lugar de Obra.



**PREGUNTA No. 5:**

Para el rubro # 1584 (Cerramiento Metálico) se solicita un plano de detalle.

**RESPUESTA:**

Revisar listado de Anexos al documento de licitación, la carpeta “2 Anexo PLANOS”, en la subcarpeta “PLANOS SUBESTACION” en la subcarpeta “PDF”, se encuentra el archivo “**3-signed-signed.pdf**”; donde consta plano con detalle.

**PREGUNTA No. 6:**

¿Para el rubro # 1621 (Contrapiso) por favor ratificar si la unidad es “m3” o es “m2”?

**RESPUESTA:**

Se informa que la unidad del rubro es m2. Ver Enmienda No 5 de la circular de enmiendas 008.

**PREGUNTA No. 7:**

¿Para el rubro # 1702 (Bordillos para contrapiso) subir un plano de detalle y cuál es la resistencia?

**RESPUESTA:**

Se informa que la resistencia es de 180 kg/cm<sup>2</sup>, de acuerdo a la Enmienda No 6 de la Circular de Enmiendas 008, la misma que contiene un plano de detalle.

**PREGUNTA No. 8:**

Para el rubro # 1736 (Equipo contra incendios) subir un detalle de los equipos que se deben contemplar en este rubro.

**RESPUESTA:**

Revisar listado de Anexos, en la carpeta “1 Anexo ESPE TEC” en la subcarpeta “Anexo ET 3. Esp Tec Subestación”, el archivo “**5. MEMORIA CCTV Y ALARMA CONTRA INCENDIO.pdf**”.

**PREGUNTA No. 9:**

Para el rubro # 1740 (Equipo de protección especial) subir un detalle de los equipos que se deben contemplar en este rubro.

**RESPUESTA:**

Revisar listado de Anexos, en el link de Especificaciones Técnicas, “Anexo ET 3. Esp Tec Subestación”, “16. ESPECIFICACIONES TECNICAS EQUIPOS DE POTENCIA DE MANCHA GRANDE”; **SE 4 ETs equipo de protección y tablero.docx**.



**PREGUNTA No. 10:**

¿Para el rubro # 1842 (Tendido y conexión del cable apantallado de cobre 15 kV) por favor ratificar si la unidad es “U” o es “ML”?

**RESPUESTA:**

Las unidades del rubro número 1842 es en metros (m). Ver Enmienda No 7 de la Circular de Enmiendas 008.

**PREGUNTA No. 11:**

¿Para los rubros siguientes (722, 753, 754, 757, 762, 767, 775, 783, 789, 795, 801, 808, 817, 838, 853, 964, 1120, 1238 y 1246) por favor detallar en cuales se debe considerar Columna de maniobra (Pedestal) y Vástago (Eje)?

**RESPUESTA:**

El suministro e instalación de los rubros compuertas y válvulas cuentan con su especificación (que se encuentra en el documento anexo al Documento de Licitación, “Anexo ET 1. Esp Tec Civil Eléctrica Electrónica y Ambiente” ) en la que señala en la, Medición y Forma de Pago, que:

*“incluye el correspondiente mecanismo de maniobra del tipo señalado en la tabla de cantidades y en planos de diseño; además incluirá todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento”*

Por lo que el oferente revisará en la tabla de cantidades, la sección donde corresponde el rubro, la especificación y los planos donde está indicado si se requiere columna de maniobras, vástagos, actuadores eléctricos, volantes y demás elementos.

**PREGUNTA No. 12:**

¿En el presente proceso se deben adjuntar a la OFERTA los Análisis de Precios Unitarios (APUS)?; Ya que en ninguna parte de los pliegos se detalla que se deban adjuntar y tampoco hay un formato tipo de APUS.

**RESPUESTA:**

En las Ofertas no es necesario la presentación de los Análisis de Precios Unitarios, ya que en los Documentos para la Contratación de Obras no se solicitan. Los Análisis de Precios Unitarios pueden ser adjuntados por los oferentes de manera opcional como respaldo a la obtención de precios de la lista de cantidades.

**PREGUNTA No. 13:**

Quién es el responsable de abrir la Carta de Crédito requerida para amparar una importación con exoneración del pago de aranceles e Impuesto al Valor Agregado IVA?.

**RESPUESTA:**



El documento de Licitación, en la Sección VIII. Condiciones Subcláusula 14.1 Precio Contractual señala:

*“El Contratista será responsable de la gestión administrativa, incluyendo los costos respectivos, por la importación de los equipos del proyecto que deberá realizar a nombre de la Contratante...”.*

Por lo que el responsable de la tramitación es el Contratista.

**PREGUNTA No. 14:**

Solicitamos comedidamente se sirvan informar la tasa que aplica para el Sector Público en la apertura de una carta de crédito confirmada e irrevocable por el 100% del valor CFR en favor un proveedor extranjero.

**RESPUESTA:**

El Oferente deberá solicitar esta información a su Agente Afianzado de Aduanas en Ecuador, o el agregado comercial con el que cuente su firma.

**PREGUNTA No. 15:**

Solicitamos comedidamente se sirvan informar la tasa que aplica para el Sector Público al momento de contratar una póliza de transporte internacional contra todo riesgo desde el lugar de embarque de la mercadería hasta su descarga en el lugar de entrega o instalación.

**RESPUESTA:**

El Oferente deberá solicitar esta información a su Aseguradora.

Para constancia de lo actuado, firman:

Sigifredo Vélez  
**DELEGADO DEL ÁREA REQUIRENTE**

Wilson Ponce  
**TÉCNICO AFÍN A LA CONTRATACIÓN**



**Leonel Muñoz**  
**DIRECTOR GENERAL UGP**

**Juan Carlos Santos**  
**ASESOR JURÍDICO**

**Alicia Giler**  
**SECRETARIA AD-HOC**

**Azucena Palacios**  
**ASESORA FINANCIERA**

