

CIRCULAR DE ENMIENDAS DE LA SOLICITUD DE OFERTAS No. 007

6 de octubre de 2022

PROCESO DE CONTRATACIÓN DE OBRA PARA LA “CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN DE AGUA CRUDA, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP) DEL SITIO MANCHA GRANDE”

CÓDIGO No.: APAPORTOVIEJO-3-LPI-O-001

ENMIENDA No. 1:

En el Anexo ET 1. Esp Tec Civil Eléctrica Electrónica y Ambiente, Numeral 14.15 cambia el título, donde dice:	En el Anexo ET 1. Esp Tec Civil Eléctrica Electrónica y Ambiente, Numeral 14.15 cambia el título, se ha modificado de la siguiente manera:
4.15 Suministro e instalación de Cable Bus 2 hilos apantallado para el control de la Línea de Conducción	4.15 Suministro e instalación de Cable Bus 2 hilos apantallado para el control.

ENMIENDA No. 2:

La Sección IV, “Formularios de Licitación”, Lista de cantidades; y el Anexo del Documento de Licitación que contiene el presupuesto referencial, se incorporan los siguientes rubros

# de rubro	Ítem	Código	Descripción	Unidad	Cantidad
1490	4.1.15	14.15	Sum. e Inst. de Cable Bus 2 hilos apantallado para el control	m	1800
1491	4.1.16	14.20	Suministro e instalación cable FTP Cat 6A	m	150.00
1492	4.1.17	14.21	Suministro e instalación punto de red simple Cat6A incluya el Face Plate y 1 Jack Cat 6A	U	4.00

ENMIENDA No. 3:

En el Anexo ET 1. Esp Tec Civil Eléctrica Electrónica y Ambiente, en la Especificación 11.10.12 Sum. e instalación de difusores de aire de cerámica, DN 7”, 252 difusores (incluye cabezal 4”, ramales 2”), dice:	En el Anexo ET 1. Esp Tec Civil Eléctrica Electrónica y Ambiente, en la Especificación 11.10.12 Sum. e instalación de difusores de aire de cerámica, DN 7”, 252 difusores (incluye cabezal 4”, ramales 2”), se ha modificado de la siguiente manera:
---	--

Calle 10 de Agosto entre Ricaurte y Olmedo,
Edificio Centro Plaza,
Portoviejo, Manabí, Ecuador.
ugp.rural@portoviejo.gob.ec
www.plantriplea.com

<ul style="list-style-type: none"> • [...] <ul style="list-style-type: none"> • Asambleas de difusores (252 unidades), con membranas de Diámetro 9 pulgadas (380 cm² de superficie útil, de material EPDM, y anillo de retención. • [...] 	<ul style="list-style-type: none"> • [...] <ul style="list-style-type: none"> • Asambleas de difusores (252 unidades), con membranas de Diámetro 7 pulgadas (380 cm² de superficie útil, de material EPDM, y anillo de retención. • [...]
---	---

ENMIENDA No. 4:

Se agrega en la carpeta “2 Anexo PLANOS” de los anexos de la Solicitud de Oferta, el Plano ubicación general de la Planta y Subestación Eléctrica. Se anexa el plano referido.

Todas las demás partes del Documento para la Contratación de Obras “**CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN DE AGUA CRUDA, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP) DEL SITIO MANCHA GRANDE**” signado con el código No. **APAPORTOVIEJO-3-LPI-O-001**. permanece sin cambios.

Atentamente,

Leonel Muñoz Zambrano
Director General UGP
Presidente de la Comisión

Azucena Palacios Alcívar
Coordinadora Ejecutiva
Asesora Financiera

Wilson Ponce Andrade
Especialista Técnico
Proyecto Base - Técnico Afín

Sigifredo Vélez Centeno
Coordinador Técnico
Delegado del Área Requiriente

Juan Carlos Santos
Especialista Jurídico
Asesor Jurídico

Alicia Giler Zambrano
Técnico de Adquisiciones
Secretaria AD-HOC

Calle 10 de Agosto entre Ricaurte y Olmedo,
Edificio Centro Plaza,
Portoviejo, Manabí, Ecuador.
ugp.rural@portoviejo.gob.ec
www.plantriplea.com