

BOLETÍN DE ACLARACIONES 001

PROCESO ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LA MEJORA CONTINUA EN LA CALIDAD DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO

(EQUIPO PATRULLADOR DE SISTEMA DE PRELOCALIZACIÓN DE FUGAS, PRE LOCALIZADORES DE FUGAS, CORRELADOR, DETECTOR DE METALES, CAUDALÍMETRO PORTÁTIL)

Comparación de Precios CP No: CP-02-ZD-LAIF

En atención a las consultas realizadas por los interesados hasta el 20 de septiembre de 2022, se procede a dar respuestas:

PREGUNTA 1. ¿Indicar si es aceptable que los equipos puedan comunicarse por tecnología GSM, que es más fiable y económica que vía radio?

RESPUESTA: Remitirse a las especificaciones técnicas las cuales se detallan en el pliego.

EQUIPO PATRULLADOR DE SISTEMA DE PRELOCALIZACIÓN DE FUGAS

“Tecnología de comunicación y frecuencia de trabajo: Radio frecuencia, según EN 300 220-2 V3.2.1. para dispositivos de corto alcance, en el rango de frecuencia de 863MHz a 870MHz, compatible con sensores.”

PREGUNTA 2. ¿Indicar si es aceptable que en vez de tener baterías reemplazables en campo se permita baterías recargables en campo, debido a que es más económico recargar que reemplazar?

RESPUESTA: Remitirse a las especificaciones técnicas las cuales se detallan en el pliego.

PRELOCALIZADORES DE FUGAS MULTIPUNTO

“Alimentación: Batería interna reemplazable no recargable que garantice hasta 5 años de funcionamiento previo a su sustitución.”

PREGUNTA 3. Indicar si es aceptable un multicorrelador sin hidrófono debido a que estos van dentro de las tuberías y están en contacto con el agua lo que implica un riesgo de contaminación.

RESPUESTA: Remitirse a las especificaciones técnicas las cuales se detallan en el pliego.



“MULTI-CORRELADOR ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SENSORES:

Respuesta en frecuencia: Hasta 5 khz
Hidrófonos: Disponibles como opción.”

PREGUNTA 4. La aceptación de entregas y pagos parciales.

En relación a su pregunta sobre la aceptación de entregas parciales, solicitamos revisar la Enmienda 001 publicada en el sitio web www.plantriplea.com sección procesos contractuales.

PREGUNTA 5. Confirmar que el equipo correlador de fugas multipunto está conformado por los sensores y un patrullador, es decir que ambos componentes son complementarios, sin embargo constan de manera independiente en los items 1 y 2.

Se aclara que el equipo correlador de fugas multipunto que está conformado por los sensores y un patrullador son complementarios.

Los Términos de referencia y demás documentos están disponibles en www.plantriplea.com sección procesos contractuales.

Leonel Muñoz Zambrano
Director General UGP
PRESIDENTE

Víctor Alfonso Bravo Zambrano
DELEGADO DEL ÁREA REQUIRENTE

Tito García Muñoz
TÉCNICO AFÍN

Alicia Giler Zambrano
SECRETARIA

Resolución de inicio GADMP-2022-UGP-RDI-034

